

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад №2 г. Азова  
Адрес: 346780, ул. Андреевская, д. 102  
г. Азов Ростовской области  
Тел./факс (8-6342)6-89-45  
Исх. 36 от 06.03.2020

Начальнику ОНД и ПР по г. Азову  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
подполковнику внутренней службы  
Вырикову В.В.

На Ваше постановление о назначении административного наказания № 011-8/2020/3 от 12.02.2020 года в отношении должностного лица МБДОУ № 2 г. Азова Петровой Л.А. предоставляем Вам копию документа об оплате административного штрафа.

Копия документа прилагается: платежное поручение №509952 от 05.03.2020 сумма 6000 рублей согласно постановления № 011-8/2020/3 от 12.02.2020

Заведующий МБДОУ № 2 г. Азова



Е.А. Максимченко



Получил 06.03.2020 [Signature] Л.С. [Signature]

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад №2 г. Азова  
Адрес: 346780, ул. Андреевская, д. 102  
г. Азов Ростовской области  
Тел./факс (8-6342)6-89-45  
Исх. 37 от 06.03.2020

Начальнику ОНД и ПР по г. Азову  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
подполковнику внутренней службы  
Вырикову В.В.

На Ваше представление № 011-8/2020/4 от 12.02.2020 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предоставляем


План устранения нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Поставить снятые колпаки (рассеиватели) на светильниках, предусмотренные конструкцией светильника	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42в	08.06.2020	выполнено 
2	Провести нумерацию первичных средств пожаротушения	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 п.475	08.06.2020	выполнено 
3	Провести расчет пожарного риска на объекте защиты лестничного марша для эвакуации людей (ширина не соответствует требованиям (1,35 м – для зданий класса Ф1.1)	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, раздел 4.4, п.4.4.1	08.06.2020 при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований	

Заведующий МБДОУ № 2 г. Азова

Максимченко



Получено 06.03.2020 г.  С.С. Луцкий